



# 認定書

国住指第 858 号  
平成 21 年 7 月 17 日

菊水化学工業株式会社  
代表取締役社長 遠山 真人 様



国土交通大臣 金子 一義



下記の構造方法等については、建築基準法第 68 条の 26 第 1 項（同法第 88 条第 1 項において準用する場合を含む。）の規定に基づき、同法施行令第 70 条（柱の防火被覆）の規定に適合するものであることを認める。

## 記

1. 認定番号  
CC-0004
2. 認定をした構造方法等の名称  
発泡性ポリりん酸アンモニウム混入酢酸ビニル・アクリル系樹脂塗料被覆／鋼管柱
3. 認定をした構造方法等の内容  
別添の通り

（注意）この認定書は、大切に保存しておいてください。