

Granada ①シエラS スペイン語でシエラは山脈の意味。Sは小さいの意味。それから連想する意匠名。

●使用材料・使用器具

使用材料

キクスイ	15kg/缶
プライマースーパーE	
グラナダ内装用	20kg/ラベル
専用骨材3厘	20kg/紙袋

使用器具

計量	秤
基層塗り	リシンガン又はコテ
模様塗り	スタッコガン又はコテ
模様付け	ノコメゴテ(5.0mm)

●標準施工仕様

(23°C、50%RH)

工程	使用材料	調合 (重量比)	所要量 (kg/m ²)	塗り 回数	工程間隔時間(hr)		備考
					工程内	工程間	
下塗り	キクスイ プライマー スーパーE	15kg 無希釈	0.1~0.19	1		3以上	エアレススプレー等
基層塗り	グラナダ内装用	20kg	0.8~1.0	1	—	6以上	リシンガン 口径:4~6mm 吹圧:0.5~0.6MPa コテ
	清水 吹付け塗り	1~2kg	—				
模様塗り	コテ塗り	0~0.5kg	—	1	—		スタッコガン 口径:8~10mm 吹圧:0.4~0.6MPa コテ
	グラナダ内装用	20kg	3.0~3.5				
	専用骨材3厘	10kg	—				
パターン 付け	清水	0~0.5kg	—		—	追っかけ 模様付け	ノコメゴテ(5.0mm)
	5mmノコ目状刻みのノコメゴテ5、又はノコ目ヘラ を使用し、所定の意匠になるようにする。						
養生撤去	養生シートなどの撤去を行う。			—	直後又は 乾燥後		

●標準施工要領

1. 下塗り

- ①下塗材は、下地の状況に合わせて、適切な下塗材を選定する。
- ②下塗りは、下地の吸い込みとそのばらつきを防ぐため、だれ、塗り残しのないように均一に塗り付ける。
コーナー部など入隅、出隅は特に入念に塗付する。

2. 基層塗り

- ①グラナダ内装用は、開缶後缶壁に付着した主材を缶内に落とし、一度均一にまぜる。
- ②グラナダ内装用に、指定量内の清水を加えハンドミキサーなどで均一に混合し、定められた模様に
なるように粘度を調整する。計量は秤を使用する。
- ③基層塗りは、下地がスケないようリシンガンで吹き付けるか、又はコテなどを使用し塗り付ける。

3. 模様塗り

- ①出隅、入隅、開口部廻、大面積連續壁で意匠目地を必要とする場合は25mm幅の装飾養生をする。
特に妻壁は各階などで、また長スパン壁は適度なスパンで装飾養生を取るようにする。
- ②主材は定められた模様になるように指定された骨材・清水を加え、ハンドミキサーなどで均一に混合
する。なお、材料の計量は秤を使用し、希釈水量はあらかじめ試し塗りして決める。
- ③模様塗りは仕様にあった施工用具を使用し、指定された所要量を塗り付ける。

4. パターン付け

- ①パターン付けは、5mmキザミのノコメゴテ5を使用する。コテの継ぎ方により仕上がり感が異なるので、
あらかじめ設計担当者に確認を行っておくようとする。
 - i) ノコ目付けは、横方向とし、且、不連続
の馬踏み調とする方法。この方法は、
コテの継ぎ目を意匠とし、ムラに見えな
いようにする技法。丁寧な作業が必要。
 - ii) ノコ目付けは、横方向とし、且、不連続
だが継ぎ目を目立たなくし、横方向には
連続のイメージで仕上げる方法。
継ぎ部分が目立たないように丁寧にコテを運ぶ。
- ②継ぎ部分が目立つ場合、串目6コマ刻み程度の小道具でタッチアップして整える。
- ③グラナダ内装用は表面皮張りが早いため、直射日光など避けて施工する。

5. 養生撤去

- ①養生の撤去は、施工終了後直ちに行う。すぐにできない場合は、材料が完全に乾燥した後、慎重に
行うこととする。なお、水切部などにバリの出ている場合は、カッターナイフで取るようにする。
- ②足場つなぎ部のタッチアップ補修を行う。

