




認 定 書



特定非営利活動法人湿式仕上技術センター
理事長 岩崎行男 様

国土交通大臣 林 寛子



下記の構造方法又は建築材料については、建築基準法第68条の26第1項(同法第88条第1項において準用する場合を含む。)の規定に基づき、同法第2条第七号及び同法施行令第107条第一号(柱:3時間)の規定に適合するものであることを認める。

記

1. 認定番号

FP180CN-9430

2. 認定をした構造方法又は建築材料の名称

軽量セメントモルタル被覆鉄骨柱

3. 認定をした構造方法又は建築材料の内容

別添の通り